



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

Sępólno Kraj., 02.08.2022r.

Znak sprawy: N.HŚ.9022.30.49.2022

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Kamień Kraj. w I połowie 2022 roku.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kamień Kraj. w I połowie 2022r.

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy Kamień Kraj. pochodzi z dwóch ujęć wód podziemnych w Kamieniu Kraj. i Orzełku opartych każda na dwóch studniach głębinowych. Wody czerpane z czwartorzędowych poziomów wodonośnych charakteryzują się stosunkowo dobrą jakością, ale z powodu ponadnormatywnej zawartości związków żelaza i manganu wymagają uzdatniania.

Na ww. ujęciach funkcjonują stacje uzdatniania, które są wyposażone w urządzenia do natleniania, filtracji, retencjonowania i wtłaczania wody do sieci.

Stan sanitarno-techniczny obiektów nie budził zastrzeżeń. Studnie na ujęciach wodociągowych są właściwie oznakowane, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz monitorowane.

Jakość wody dostarczana konsumentom kontrolowana była z częstotliwością zgodną z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Do badań laboratoryjnych w ramach kontroli urzędowej pobrano 5 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych. Natomiast w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej

przez przedsiębiorstwo 6 próbek. Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań stwierdzono, iż woda dostarczana przez ww. wodociągi odpowiadała wymaganiom ww. rozporządzenia.

Stan na dzień 30.06.2022r.

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Jakość wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne
Wodociągi o prod. 100 – 1000 m³/d							
Wodociąg publiczny w Kamieniu Kraj.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj.	639 m ³ /d	ok. 5300	Kamień Kraj, Radzim, Płocicz, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Dąbrówka, Dąbrowa, Witkowo, Witkowo Leśniczówka, Witkowo Młyn	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-
Wodociąg publiczny w Orzelku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj.	130 m ³ /d	ok. 1400	Orzelek, Niwy, Obkas, Nowa Wieś, Zamarte, Jerzmionki, Osady Jerzmionkie	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-

W ciągu pierwszego półrocza 2022r. przekroczenia stwierdzono tylko w wodociągu publicznym w Kamieniu Kraj. Obecność bakterii z grupy coli stwierdzono w jednej z kilku pobranych próbek 24.03.2022r. Podjęte działania naprawcze przyczyniły się do natychmiastowej poprawy jakości mikrobiologicznej wody. Badania kontrolne nie potwierdziły już obecności bakterii.

Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wpłynęła też żadna pisemna informacja związana z nieodpowiednią jakością wody do spożycia czy reakcją niepożądaną związaną z jej spożyciem ze strony mieszkańców gminy Kamień Kraj.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Krajeńskim
Elżbieta Estkowska